

日南町国民健康保険 日南病院

簡易陰圧装置 入札仕様書

## 第1章 総則

### 事業概要

本事業は、日南病院の2F一般病棟25号室を陰圧病室とするにあたり、必要となる簡易陰圧装置の整備を行うものである。

#### 1. 事業名

#### 2. 設置場所

- (1)施設名:日南町国民健康保険 日南病院
- (2)所在地:鳥取県日野郡日南町生山511-7

#### 3. 適用の範囲

本事業に必要な一切の業務とする。

#### 4. 導入する主要機器及び数量等

- I 簡易陰圧装置 1式

#### 5. 検査引渡し及び設置後提出書類

設置作業終了後、発注者立ち会いの下で検査を行い、当該検査合格をもって引渡しとする。  
上記検査引渡し終了後、1ヶ月以内に発注者へ下記書類を提出すること。なお、表記はすべて和文とする。

- (1)簡易陰圧装置の図面:各2部
- (2)取り扱い説明書:各2部

#### 6. 協議事項

発注者と受注者の協議により、本事業を進めるうえで改善・改良が必要と判断された場合には、本仕様書の一部を変更することができる。ただし、仕様の一部を変更する場合、受注者は、変更項目、変更理由などを記載した協議書を提出し、発注者の了解を得ること。

#### 7. 提案基本要件

- (1)当病院に2021年9月までに納品、設置、検収が可能であること。
- (2)今回調達する内容には設置工事費及び当病院内配線等すべてを導入費用に含めること。
- (3)納入検査確認後1年間は製品保証を行うこと。
- (4)製品保証期間終了前の点検は、装置設置時と同等の総合的定期点検を行うこと。
- (5)装置の保守体制は、当病院と定期保守点検契約を締結し、年間を通じて24時間連絡可能な体制であり、故障や障害が発生した場合には、当病院からの通報を受けてから3時間以内(土日祝日、夜間を含む)に、現場で対応できる体制であること
- (6)装置の取り扱いについて、当病院の職員に対して教育訓練を行うこと。

第2章 簡易陰圧装置  
 下記要件を満たすこと。

区分	機能区分	管理番号	要求要件
基本	今回は大生建設様工事になります 今回は大生建設様工事になります	1	感染症病室で使用する機器であることから、安全性、衛生性が確保された機器であること。
		2	本体寸法は、W800×D550×H1400mm以下であること。
		3	重量は130kg以下であること。
		4	風量は6～15m <sup>3</sup> /minで調節ができること。
		5	病室に設置することから、騒音値は45～50dB(機器本体正面、側面から1.5mの位置)以内であること。
		6	電源は、AC100Vで使用可能であること。
		7	簡易陰圧装置には、プレフィルター及びHEPAフィルターが設置されていること。また、HEPAフィルターは抗ウイルス仕様を備えたHEPAフィルターである「ルナセルウイルスガードワイド」と同等以上
		8	本体にはHEPA交換目安が分かる様に、HEPA前後の差圧計が取付られていること。
		9	装置設置にあたり、病室の空気を排気するため、窓ガラスを利用し、塞ぎ板等にて塞ぎ、チャッキダンパー、消音排気ダクトを設置すること。
		10	外部から雨や害虫が入ってこないよう網入りのフードを排気ダクト先端部に取り付けること。
		11	設置後、差圧計を病室に設置し、陰圧であることが確認できること。目標値は2.5Pa以上とする。